配管内滞留水
12 時間後

水 質 検 査 結 果 書

No. 3 - 292680

平成16 年 5 月 24 日

㈱アクアス総研 殿

貴殿御依頼による平成16年5月12日に委託された試料の検査結果は次の通りです。

検 査 期 日 平成16年5月12日～平成16年5月24日

水質検査部門管理者 環境分析部副部長 小野沢 益典

平成理研株式会社
環境科学センター
〒321-0912 栃木県宇都宮市石井町2856-3
TEL 028(660)1700
代表取締役社長 福 田 良 夫
水質検査機関登録 登録番号 第76号
建築物飲料水水質検査業登録栃木県56年水第42号

水源の名称	浄水１２ｈｒ後			採取年月日	平成 16年 5月 12日	前日天候	晴れ	当日天候	晴れ
採取場所	群馬県桐生市菱町 増山邸			採取時刻	07時 00分	水温	℃	気温	℃
区 分	浄水	採水者名	野田 晋吾	外 観		残留塩素	mg/L		

コード No.	検査項目	単位	分析値	検査方法	判定
1	一般細菌	個/mL	0	平成15年厚生労働省告示第261号1号(100以下)	適
2	大腸菌		不検出	平成15年厚生労働省告示第261号2号(検出されないこと)	適
	－以下余白－				

( ) 内は基準値です。 判定は浄水のみです。

配管内滞留水
24 時間後

水 質 検 査 結 果 書

No. 3 - 292681

平成16 年 5 月 24 日

㈱アクアス総研 殿

貴殿御依頼による平成16年5月12日に委託された試料の検査結果は次の通りです。

検 査 期 日 平成16年5月12日～平成16年5月24日

水質検査部門管理者 環境分析部副部長 小野沢 益典

平成理研株式会社
環境科学センター
〒321-0912 栃木県宇都宮市石井町2856-3
TEL 028(660)1700
代表取締役社長 福 田 良 夫
水質検査機関登録 登録番号 第76号
建築物飲料水水質検査業登録栃木県56年水第42号

水源の名称	浄水２４ｈｒ後			採取年月日	平成 16年 5月 12日	前日天候	晴れ	当日天候	晴れ
採取場所	群馬県桐生市菱町 増山邸			採取時刻	19時 00分	水温	℃	気温	℃
区 分	浄水	採水者名	野田 晋吾	外 観		残留塩素	mg/L		

コード No.	検査項目	単位	分析値	検査方法	判定
1	一般細菌	個/mL	0	平成15年厚生労働省告示第261号1号(100以下)	適
2	大腸菌		不検出	平成15年厚生労働省告示第261号2号(検出されないこと)	適
	－以下余白－				

( ) 内は基準値です。 判定は浄水のみです。